

Tűzvédelmi előírások!

1. A Gödöllői Művészetek Háza területén mindenkinek be kell tartani a tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. Amennyiben ezt valaki megszegi, azzal szemben az intézmény eljárást kezdeményezhet.
2. A tűzvédelmi szabályok be nem tartásából adódó eseményekért az intézmény felelősséget nem vállal, ill. kártérítési kötelezettség nem terheli.
3. A tűzvédelmi szabályzat megtalálható a műszaki vezetőnél.
- 4. Az intézmény területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!**
5. Dohányozni csak az erre megjelölt helyen szabad.
6. Tűz esetén a tűzbejelentés tartalma:
 - a tüzeset pontos helye (címe, kerület, utca, házszám)
 - a tűz jellege (mi ég) és terjedelme
 - a tűz mit veszélyeztet
 - emberélet van-e veszélyben
 - a jelentő személy neve és az igénybevett telefonszáma.
7. Az intézmény területén jellemzően 6kg-os ABC porral oltó készülékek vannak elhelyezve.
8. A menekülési útvonalakat, kijáratokat piktogramok jelzik.
9. Munkavédelmi szempontból a munkavédelmi szabályzat és a színházművészeti biztonsági szabályzat előírásai az irányadók.

A rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

10. Kulturális rendezvényt, előadást, stb. csak az e célra alkalmas, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő létesítményben szabad tartani.
11. A színpadon a közreműködők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőleg minden négyzetméterre csak egy személy jusson, az alapterületbe nem számít bele a hátsó és az oldalsó színpad területe.
12. A próbákon és az előadásokon jelen kell lennie az intézmény vezetőjének vagy intézkedésre jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések kezelésében jártas.

13. A rendezvény befejezése után, a létesítmény vezetője által kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a létesítményt és a tüzet, okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
14. A közlekedési utak a kijárat felé mutató irányjelzőket jól látható módon kell elhelyezni.
15. A büfé helyiségben vagy részben az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy köztük a kijárat irányában legalább 1 m széles út legyen.
16. A nézőteret úgy kell kiszámítani, hogy a helyiség alapterületéből le kell vonni azt az alapterületet, melyet a különböző díszletek; berendezési tárgyak (emelvény, vetítógép, stb.), továbbá a kiürítési útvonal és a kijáratútvonal elfoglal.
17. A nézőtéren a dohányzást nem szabad megengedni. A nézők számára-dohányzó helyiséget vagy részt kell kijelölni, melyet szabványos táblával jelölni kell. A helyiségben egy nem éghető anyagú, vizet, tartalmazó edényt kell elhelyezni.
18. A nem állandó előadás céljára szolgáló helyiségekben a székeket, padokat nem kell rögzíteni a padozathoz.
19. Az előadás megkezdése előtt a közönség közlekedésére szolgáló kijáratú ajtók zárjait ki kell oldani, míg a létesítményből a közönség nem távozik.
20. A kijáratú ajtókat lezárni nem szabad.
21. A „KIJÁRAT” feliratot eltakarni nem szabad.
22. A színpadon csak a szerep követelményeinek megfelelően szabad dohányozni, gyertyát, fáklyát gyújtani és használni.
23. Dohányzás esetén vizet tartalmazó hamutartót kell elhelyezni.
24. A színpadi dohányzást és tűzveszélyes cselekményt a létesítmény vezetője írásban köteles engedélyezni.

2017-01-08